



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web:cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC

Email: clscdc.ht@gmail.com



17025:2017



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà bà Nguyễn Minh Trang – SN 07 – Ngõ 22 – Đường 26/3 - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0404250059
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 04/4/2025
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 04/4/2025 - 11/4/2025
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,59	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,69	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,51	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 11 tháng/month 4 năm/year 2025

KHOA CẬN LÂM SÀNG
Subclinical department

Nguyễn Thị Hạnh



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC

Email: clscdc.ht@gmail.com



17025:2017



VLAT 1.0234
ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Lê Đăng Thông, Số nhà 106 – Ngõ 123 - Đường Vũ Quang - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0404250062
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 04/4/2025
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 04/4/2025 - 11/4/2025
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,48	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,65	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,54	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P. GIÁM ĐỐC

Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 11 tháng/month 4 năm/year 2025

KHOA CẬN LÂM SÀNG

Subclinical department

Nguyễn Thị Huyền



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web: cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC

Email: clscdc.ht@gmail.com

17025:2017



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà bà Nguyễn Thị Nữ, Số nhà 06, Ngõ 106 - Đường Lê Thiệu Huy - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 0404250061
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 04/4/2025
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 04/4/2025 - 11/4/2025
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,7	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,76	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,49	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 11 tháng/month 4 năm/year 2025

KHOA CẬN LÂM SÀNG
Subclinical department

Nguyễn Thị Hạng




TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HÀ TỈNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CẬN LÂM SÀNG
Địa chỉ: Số 229, Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 02393.853851

Web:cdchatinh@gmail.com

TCVN ISO/IEC
17025:2017

Email: clscdc.ht@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of Sample:** Nước ăn uống
- Khách hàng/Customer:** Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh
Mẫu lấy tại nhà ông Đặng Thế Hàng, Số nhà 105 – Nguyễn Biểu - Tp Hà Tĩnh
- Lượng mẫu/Amount:** 1500ml
- Mô tả tình trạng mẫu/Sample status description:** Đạt
- Mã mẫu /Sample code:** 040425060
- Ngày nhận mẫu /Sample receiving date:** 04/4/2025
- Ngày thử nghiệm/Testing date:** 04/4/2025 - 11/4/2025
- Kết quả/ Result:**

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Kết quả/ Result	Đơn vị/Unit	Giới hạn tối đa***/Regular Limit	Phương pháp thử Test method
1	Mùi, vị*	Không có mùi vị lạ	-	Không có mùi vị lạ	Cảm quan
2	Màu sắc *	5	TCU	15	Đo máy
3	Độ đục	0,54	NTU	2	TCVN 6184:2008
4	pH	6,85	-	6,0 – 8,5	TCVN 6492-2011
5	Clo tự do*	0,62	mg/l	0,2 -1,0	Đo máy DR 300
6	Arsenic*	KPH	mg/l	0,01	Test nhanh
7	E.coli	KPH	CFU/100ml	<1	TCVN 6187-1:2019
8	Coliforms	KPH	CFU/100ml	<3	

Ghi chú/Note: *** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
QCVN 01-1 : 2018/BYT

*** KPH: Không phát hiện

P.GIÁM ĐỐC
TIN Vice president



Hoàng Văn Sơn

Hà Tĩnh, ngày/date 11 tháng/month 4 năm/year 2025
KHOA CẬN LÂM SÀNG
Subclinical department

Nguyễn Thị Huyền